

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будогощская средняя школа имени героя Советского Союза М.П. Галкина»

Ленинградская область,
г.п. Будогощь, ул. Учительская, д.6

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года №627)

2020 год

УТВЕРЖДЕНО

приказом от «01» сентября 2020 г. № 211

директор  К.А. Муканалиева



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будогощская средняя школа имени Героя Советского Союза М.П. Галкина».
- 1.2. Адрес объекта: 187120, Ленинградская область, г.п. Будогощь, ул. Учительская, д. 6.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3 585,97 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 54000,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1963, капитальный ремонт проводился в 2017 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2021 г.- 2025 г.
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будогощская средняя школа имени Героя Советского Союза М.П. Галкина».
- 1.7. Юридический адрес организации: 187120, Ленинградская область, г.п. Будогощь, ул. Учительская, д.6.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Волховская набережная, д. 26.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: среднее общее образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 347 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Движение с использованием пассажирского транспорта: нет.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школьный автобус.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 210 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категории инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|--|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |

| | | |
|---|------------------------------------|----|
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |
|---|------------------------------------|----|

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ-И (Г, У) ВНД-И (С, К) ДЧ-И (О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У, Г) ВНД-И (С), ДУ-И (Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г, У, О) ДУ-И (С, К) |

** - указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Для обеспечения доступности и комфортного пребывания на объекте инвалидов, необходимо выполнить следующие мероприятия.

Территория, прилегающая к зданию (участок):

выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

для доступа на этажи здания приобрести ступенькоход для инвалидов, использующих кресла-коляски.

Путь (пути) движения внутри здания:

для передвижения по внутренним лестницам приобрести ступенькоход для инвалидов, использующих кресла-коляски.

Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта:

в учебных кабинетах оборудовать места для лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т.д.).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные полосы), малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т.д.).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объектов

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | организационные мероприятия |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2021 – 2025 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, С, Г), ДЧ-И (К).

5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 30 августа 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом от «01» сентября 2020 г. № 211

директор *Исмаилов* К.А. Муканалиева



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будогощская средняя школа имени Героя Советского Союза М.П. Галкина».
- 1.2. Адрес объекта: 187120, Ленинградская область, г.п. Будогощь, ул. Учительская, д. 6.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3 585,97 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 54000,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1963, капитальный ремонт проводился в 2017 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2021 – 2025 гг.
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будогощская средняя школа имени Героя Советского Союза М.П. Галкина».
- 1.7. Юридический адрес организации: 187120, Ленинградская область, г.п. Будогощь, ул. Учительская, д. 6.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Волховская набережная, д. 26.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: среднее общее образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 347 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Движение с использованием пассажирского транспорта: нет.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школьный автобус.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 210 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категории инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |

| | | |
|---|------------------------------------|----|
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ-И (Г, У) ВНД-И (С, К) ДЧ-И (О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У, Г) ВНД-И (С), ДУ-И (Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г, У, О) ДУ-И (С, К) |

** - указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.